

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.П. Глазирова
Подпись: 14.12.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-20867-4212

Дата оформления: 14.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область,
Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 13.12.2022 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.12.2022 11 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору
договор от 07.12.2021 № 521/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область,
Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Партизанская, 38, колонка

Код образца (пробы):

А.2.12.22.20867.Д

Объем образца:

0,5 л

Тара, упаковка:

Стерильные стеклянные емкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы):		А. 2.12.22.20867.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 13.12.2022 11 ч. 55 мин.				
Дата окончания исследования: 14.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.		<i>Р/А</i>		

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****